

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел

надзорной деятельности и профилактической работы № 11

658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3, т. 8385-64  
21-6-82, E-mail: [tondipr11@mail.ru](mailto:tondipr11@mail.ru)

Предписание № 38/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Степноозерский центр развития ребенка - детский сад «Золотая рыбка» Благовещенского района Алтайского края в лице Заведующая Березова Елена Ивановна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 38 от «2» декабря 2019 г. заместителя начальника ТО НД и ПР № 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Степноозерский центр развития ребенка - детский сад «Золотая рыбка» Благовещенского района Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): р.п. Степное Озеро, ул. Рихарда Зорге 16.

проверку проводил(а):

Бухалов Станислав Олегович - Дознаватель ОДТОНД и ПР №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующая Березова Елена Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Расстояние между приборами пожарной сигнализации не соответствует нормам (расстояние между приборами по горизонтали менее 50мм) (корпус № 1).(МБДОУ СТЕПНООЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАБЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	п.13.14.8 СП 5.13130.2009	01.06.20	
2	Не все помещения защищены пожарной сигнализацией (пищеблок корпуса № 1 и пищеблок корпуса № 2) (МБДОУ СТЕПНООЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАБЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	СП 5.13130.2009 п.А.4, п. 4 НПБ 110-2003	01.06.20	
3	На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для покрытий пола в переходе между корпусом № 1 и корпусом № 2 с более высокой пожарной	СП 1.13130.2009 : п. 4.3.2	01.06.20	

	опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2. (линолиум)(МБДОУ СТЕПНООЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАБЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)			
4	Расстояние от извещателей до электросветильников менее установленных норм (группа № 10, средняя группа № 11, подготовительная группа № 15, спортивный зал).	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6, п. 12.67 НПБ 88-2001*	01.06.20	
5	На объекте защиты отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в переходе между корпусами № 1 и № 2. (характеристики устройств самозакрывания двери, расположенной на пути эвакуации, должна соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.)).(МБДОУ СТЕПНООЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАБЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	СП 1.13130.2009 : п. 4.2.7	01.06.20	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Бухалов Станислав Олегович - Дознаватель ОДТОНД и ПР  
№11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«19» декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Б. Берд  
(подпись)

заведующая Березова Елена Ивановна  
(должность, фамилия, инициалы)

«19» декабря 2019 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219