

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» марта 2025 г., 22250061000217460897

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 11 Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» марта 2025 г., 09 час. 00 мин. № 2503/015-22/7-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Алтайский край, Благовещенский р-н, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 12 » марта 2025 г., № 2503/015-22/7-ВО/П, учетный номер проверки 22250061000217460897.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

- Воробьев Роман Алексеевич – заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (заместитель главного государственного инспектора Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суевского районов по пожарному надзору)
- Пестелев Алексей Владимирович – дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суевского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

- край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИНН 2235006607, адрес регистрации юридического лица: 658655, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СТЕПНОЕ ОЗЕРО, РИХАРДА ЗОРГЕ УЛИЦА, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «25» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
18.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, обеспечить его ведение
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотоматериалы
2. Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, а также не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
18.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Провести испытание средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых сверх срока службы
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Скан акта испытания
3. Замок на двери эвакуационного выхода из тамбура на 1 этаже не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
18.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить на дверях эвакуационного выхода из тамбура на 1 этаже свободное открывание изнутри без ключа
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фото материалы
4. Не все помещения в здании оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещения туалета на 1 этаже в блоке группы). Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 7 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
Нарушенное обязательное требование:
Площадь помещений, предусмотренная приложением № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, должны быть рассчитана как площадь части зданий или сооружений, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее EI 45 для перегородок и не менее REI 45 для стен и перекрытий. В случае, если помещения не выделяются ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под площадь этих помещений понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.
Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать помещения в здании автоматической пожарной сигнализацией (помещения туалета на 1 этаже в блоке группы)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото материалы, акт выполненных работ

5. Дежурный персонал не оснащен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 56 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

6. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить расположение огнетушителей на высоте 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы, с наглядным обеспечением высоты расположения огнетушителя при помощи измерительного прибора

7. Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Утвердить приказом порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Скан-копия приказа о порядке и сроках обучения лиц мерам пожарной безопасности

8. На дверях лестничных клеток не обеспечено наличия устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить на дверях лестничных клеток наличия устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы

9. Не обеспечена исправность своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, а именно пожарный гидранта находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, а именно пожарный гидранта находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, акт проверки работоспособности водоисточника

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (главный государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суевского районов по пожарному надзору) Комаров Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Пестелев Алексей Владимирович - Дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суевского районов по пожарному надзору), телефон: 83856421682, e-mail: a.v.pestelov@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

ознакомлена *Е. И. Верука*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «05» минут «26» 03 2025 г. *Е. Верука*

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

