

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«16» февраля 2026 г., 22260061000220796020

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 11 Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому  
краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» марта 2026 г., 13 час. 00 мин. № 2602/015-22/32-ВО/А

(дата и время составления акта)

Алтайский край, Благовещенский р-н, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, д. 3

(место составления акта)

**Акт профилактического визита  
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «16» февраля 2026 г., № 2602/015-22/32-ВО/Р, учетный номер проверки 22260061000220796020.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен:**

1. Воробьев Роман Алексеевич – заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (заместитель главного государственного инспектора Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суевского районов по пожарному надзору)

2. Пестелев Алексей Владимирович – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суевского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:**

**специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

**6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**7. Контролируемое лицо:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИНН 2235006607, адрес регистрации юридического лица: 658655, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,

**БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СТЕПНОЕ ОЗЕРО, РИХАРДА ЗОРГЕ УЛИЦА, 16**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

**8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «03» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «04» марта 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...**

с " " Г., час. МИН.

по " " Г., час. МИН.

(указываются основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) истребование документов**

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «03» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 03.03.2026 №2602/015-22/32-ВО

**2) инструментальное обследование**

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «03» марта 2026 года, 14 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 03.03.2026 №2602/015-22/32-ВО

**3) осмотр**

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «04» марта 2026 года, 13 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 03.03.2026 №2602/015-22/32-ВО

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:**

**1. Не рассматривались**

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

**11. По результатам профилактического визита установлено:**

- На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (пожарная сигнализация). Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
- На двери эвакуационного выхода у помещения медицинского кабинета, дверях эвакуационного выхода в левом и правом крыле здания не обеспечена возможность ее свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3. На двери подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключей от запирающего устройства. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 На дверях (люках) подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
4. Отсутствует проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) доказательствами нарушения обязательных требований)

### 12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 03.03.2026 №2602/015-22/32-ВО
2. протокол инструментального обследования от 03.03.2026 №2602/015-22/32-ВО
3. протокол осмотра от 03.03.2026 №2602/015-22/32-ВО


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

### 13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суетского районов по пожарному надзору) Пестелев Алексей Владимирович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Пестелев Алексей Владимирович - Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суетского районов по пожарному надзору), телефон: 83856421682, e-mail: a.v.pestelov@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

*ознакомлена! заведующий Э.И. Барутова - Э. Барутов*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

*копия послана: Э. Барутов*

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Территориальный отдел государственной противопожарной и профилактической работы № 11 Управления противопожарной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

№ 202/015-22/32-ВЧ/А

Алтайский край, Благовенский р-н, п.д. Благовенское, ул. Коммуна д. 1.

Акт профессионального осмотра  
образовательного

1. Настоящим актом проведен осмотр с результатами о проведении профилактического осмотра образовательного учреждения от 2022 г. № 202/015-22/32-ВЧ/А, учредный номер 2226016100020220010.

1.1. Адрес:

Алтайский край, Благовенский район, п.д. Благовенское

2. Профилактический осмотр проведен:

- 1. Проверка России Александрович - заместитель начальника территориального отдела противопожарной деятельности и профилактической работы №11 Управления противопожарной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Благовенское, Благовенского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору)
- 2. Поступил Александр Владимирович - старший инспектор жилищно-коммунального территориального отдела противопожарной деятельности и профилактической работы №11 Управления противопожарной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Суевский район по пожарному надзору)

3. К проведению профилактического осмотра были привлечены специалисты:

- 1. И. проработал

эксперты (экспертные организации):

- 1. Не привлекались

5. в отношении:

лиц, которым контролируются лица, здания и (или) сооружения и в которых предъявляются требования пожарной безопасности

6. Профилактический осмотр был проведен по адресу (местонахождению):

- 1. край Алтайский, р-н Благовенский, п.д. Благовенское, ул. Коммуна д. 1

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЕРНИКО-ОБЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" БЛАГОВЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИНН 2218080007, адрес регистрации юридического лица: 658631, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ.