

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«16» февраля 2026 г., 22260061000220796020

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 11 Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому  
краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«04» марта 2026 г., 13 час. 00 мин. № 2602/015-22/32-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Алтайский край, Благовещенский р-н, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, д. 3**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 16 » февраля 2026 г., № 2602/015-22/32-ВО/Р, учетный номер проверки 22260061000220796020.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Воробьев Роман Алексеевич – заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (заместитель главного государственного инспектора Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суетского районов по пожарному надзору)
2. Пестелев Алексей Владимирович – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суетского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Здание 16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИНН 2235006607, адрес регистрации юридического лица: 658655, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СТЕПНОЕ ОЗЕРО, РИХАРДА ЗОРГЕ УЛИЦА, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представителей, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «03» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «04» марта 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (пожарная сигнализация).  
Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.  
**Срок устранения нарушения:**  
31.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (пожарная сигнализация)  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Копии документов
2. На двери эвакуационного выхода у помещения медицинского кабинета, дверях эвакуационного выхода в левом и правом крыле здания не обеспечена возможность ее свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  
**Срок устранения нарушения:**  
31.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
На двери эвакуационного выхода у помещения медицинского кабинета, дверях эвакуационного выхода в левом и правом крыле здания не обеспечена возможность ее свободного открывания изнутри без ключа  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Фото-материал
3. На двери подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключей от запирающего устройства.  
Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
На дверях (люках) подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.  
**Срок устранения нарушения:**  
31.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Обеспечить наличие информации на двери подвального помещения о месте хранения ключей от запирающего устройства  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Фото-материал
4. Отсутствует проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания. Место выявления нарушения: край Алтайский, р-н Благовещенский, рп Степное Озеро, ул Рихарда Зорге, Дом 16  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
**Срок устранения нарушения:**  
31.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Отсутствует проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Акт испытания

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (заместитель главного государственного инспектора Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суетского районов по пожарному надзору) Воробьев Роман Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

03979B601C87CF13A52A5C86358EEC8F  
Владелец: Пестелев Алексей Владимирович  
Действителен с 21.01.2026 по 16.04.2027

подпись

Пестелев Алексей Владимирович - Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского и Суетского районов по пожарному надзору), телефон: 83856421682, e-mail: a.v.pestelev@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*ознакомлены: зав. отделением Ф.И. Перцова - Ф. Берд*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

*копией по электронной почте: Ф. Берд*

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

